

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

MONSIEUR LE MAIRE - COMMUNE DE CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

Direction Santé Environnement et politique
Une Seule Santé (DESUSS)

Direction déléguée Est (19-23-24-87)

Unité de la Haute-Vienne

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

Prélèvement	00125396	Commune	CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE
Unité de gestion	0042 SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE	Prélevé le :	lundi 28 juillet 2025 à 09h15
Installation	TTP 004078 LA MARTINIE NEUTRALISATION	par :	ARWEN BUFFARD
Point de surveillance	0000004273 LA MARTINIE NEUTRALISATION	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	SORTIE RSV LA MARTINIE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	18,2 °C		25	
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L			

Analyses effectuées par: LABORATOIRE QUALYSE

Type de l'analyse : P1N

Code SISE de l'analyse : 00129928

Référence laboratoire : 25072506171801

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,3 NFU		2	

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Anhydride carbonique libre	1,2 mg(CO ₂)/L			
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 SANS OBJET		de 1 à 2	
pH	8,1 unité pH		de 6,5 à 9	
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,10 unité pH			
Titre alcalimétrique	<1,0 °f			
Titre alcalimétrique complet	10,0 °f			
Titre hydrotimétrique	9,8 °f			

MINERALISATION

Calcium	38 mg/L			
Chlorures	8,3 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	232 µS/cm		de 200 à 1100	
Magnésium	1,8 mg/L			
Potassium	1,0 mg/L			
Sodium	7,2 mg/L		200	
Sulfates	2,7 mg/L		250	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	0,02 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	5,6 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,1		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,34 mg(C)/L		2	
-------------------------	--------------	--	---	--

FER ET MANGANESE

Fer total	2 µg/L		200	
-----------	--------	--	-----	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00125396)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Limoges le 29 août 2025

P/La Directrice Régionale de
la Direction Santé Environnement
et politique Une Seule Santé,
Le Directeur délégué Est,



Clément DAIGNAN